

Programme TEEP

Transition Energétique dans les Etablissements Publics

REPONSES AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS

DOSSIER DE L'AO N° 512039 – KFW

Contrôle technique des travaux de rénovation énergétique de la climatisation individuelle au profit de 36 établissements publics

Questions	Réponses										
<p>Nous vous prions de nous préciser le nombre et la puissance frigorifique des unités de climatisation à remplacer dans chacun des 36 établissements</p>	<p>Le tableau ci-dessous indique la quantité approximative de climatiseurs par lot. Cependant, il convient de souligner que le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) ne précise pas le nombre exact des climatiseurs requis. Néanmoins, dans la clause 12.1 de la Fiche Technique, le DAO fournit une estimation en nombre d'Homme-jour requis afin de donner une idée sur la charge de travail prévue pour le contrôle technique.</p> <table border="1" data-bbox="1070 488 1749 687"> <thead> <tr> <th>Lot</th> <th>Quantité approximative</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 750</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 990</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 280</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1 260</td> </tr> </tbody> </table>	Lot	Quantité approximative	1	2 750	2	1 990	3	1 280	4	1 260
Lot		Quantité approximative									
1	2 750										
2	1 990										
3	1 280										
4	1 260										
<p>Quel est le nombre de climatisation individuelle de chaque établissement,</p>											
<p>Quels sont les nouveaux systèmes à installer dans chaque établissement (individuel, VRV, gainable,....)</p>	<p>Il s'agit des systèmes de climatisation individuels</p>										
<p>Eclaircissement à propos le démontage et le stockage des appareils de climatisation (assistance, lieux, fiches, responsabilité du consultant,.....)</p>	<p>Conformément au cahier des charges et aux bordereaux des prix, le prestataire doit assurer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrôle sur site, sur la base d'opérations témoins, des travaux de démontage, récupération des fluides frigorigènes et d'installation des climatiseurs performants par taille ✓ Contrôle de collecte et stockage des fluides frigorigènes ✓ Réception provisoire : réception quantitative et qualitative des installations des climatiseurs conformément au cahier des charges et aux dossiers d'exécution, etc... 										
<p>Les tests à réaliser par le consultant de la tuyauterie existante, si cette installation est à garder.</p>											
<p>Conformité des installations électriques sources existantes</p>											

<p>Bordereau et soumission détaillés, celle figurant dans le TDR est facultatif.</p>	<p>Les prix doivent être indiqués conformément au formulaire du Bordereau des Prix figurant dans la Section IV : Proposition financière – Formulaires types. Si le Participant juge qu'il y a d'autres frais non prévus par le bordereau nécessaires pour la bonne mise en œuvre de la mission, il peut les ajouter dans une ligne supplémentaire au Bordereau avec une description de l'objet de ces frais.</p>
<p>Dans le cahier des charges des contrôleurs techniques, seuls les ingénieurs qui sont habilités à signer les PV Par ailleurs, dans le cahier des charges relatif à l'appel d'offres, il est exigé d'avoir des techniciens avec des références et justificatifs, nous vous prions de changer les critères relatifs à la qualification du personnel proposé.</p>	<p>Concernant les qualifications du personnel, il est à préciser que la mention stipulant que seuls les ingénieurs signeront les PV n'exclut en aucun cas l'évaluation des autres membres de l'équipe, comme spécifié dans le DAO. Cette disposition vise à garantir une mise en œuvre optimale de la mission. En conséquence, aucune modification ne sera apportée aux exigences définies dans le DAO, celles-ci étant alignées sur les besoins spécifiques de la mission</p>
<p>Nous vous prions de nous accorder un report de délai.</p>	<p>Vu l'urgence touchant à la réalisation de cette mission, nous sommes au regret de vous informer de la non-possibilité de reporter la date limite de réception des offres et nous vous prions de bien vouloir soumettre votre offre dans la date limite initialement prévue.</p>