

Programme TEEP

Transition Energétique dans les Etablissements Publics

REPONSES AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS

DOSSIER DE L'AO N° 509672– KfW

Fourniture et installation de systèmes d'éclairage performant au profit de 119 établissements publics et de systèmes de gestion de l'énergie au profit de 64 établissements publics

N°	Questions	Réponses										
1/	Merci de nous donner l'agrément nécessaire demandé B2 ou B3.	<p>L'agrément demandé c'est l'agrément « B2 » délivré par le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat et ce, conformément aux exigences citées dans la Section III. « Critères de Qualification et d'Evaluation », 1. Qualification (IS 27).</p> <p>Nous précisons que la mention de l'agrément « B3 » dans les données particulières du DAO s'agit d'une erreur.</p> <p>Il est à préciser également que la répartition des catégories selon les lots (objet du tableau) est correcte et correspond à l'agrément B2 à savoir :</p> <table border="1" data-bbox="1339 678 1935 1026"> <thead> <tr> <th data-bbox="1339 678 1615 762">Lot</th> <th data-bbox="1615 678 1935 762">Catégories</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1339 762 1615 831">Lot 1</td> <td data-bbox="1615 762 1935 831">5 (Sans plafond)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 831 1615 900">Lot 2</td> <td data-bbox="1615 831 1935 900">5 (Sans plafond)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 900 1615 968">Lot 3</td> <td data-bbox="1615 900 1935 968">4 et 5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 968 1615 1026">Lot 4</td> <td data-bbox="1615 968 1935 1026">3, 4 et 5</td> </tr> </tbody> </table>	Lot	Catégories	Lot 1	5 (Sans plafond)	Lot 2	5 (Sans plafond)	Lot 3	4 et 5	Lot 4	3, 4 et 5
Lot	Catégories											
Lot 1	5 (Sans plafond)											
Lot 2	5 (Sans plafond)											
Lot 3	4 et 5											
Lot 4	3, 4 et 5											
2/	Prière de nous clarifier si nous pouvons participer dans les projets de systèmes de gestion de l'énergie uniquement	Le soumissionnaire doit soumettre une offre incluant la fourniture et l'installation de systèmes d'éclairage ainsi que le système de gestion de l'énergie du lot concerné, donc un soumissionnaire ne peut pas participer dans les projets de systèmes de gestion de l'énergie uniquement.										